第2回 新複合施設建設委員会次第

日 時:令和6年12月23日(月)

午後1時30分~

場 所:文化センター 大会議室

- 1. 開 会
- 2. あいさつ
- 3. 議事

(1) ワークショップにおける意見・要望について

資料1

(2) 基本設計 平面図 (案) について

資料2

- (3) 今後のスケジュール
 - ① 利用者等への基本設計 平面図 (案) 説明会

日 時:令和7年1月17日(金) 午前10時~

会 場:文化センター 大会議室

② 第3回 新複合施設建設委員会

日 時:令和 7年3月18日(火) 午後1時30分~

会 場:坂城町役場 講堂(3階)

③ 新複合施設 基本設計説明会

日 時:令和 7年3月28日(金) 午後7時~

会場:文化センター 大会議室

(4) その他

4. 閉 会

氏 名	役職	所属・役職	分野	備考
松下 重雄	委員長	公立大学法人 長野大学 環境ツーリズム学部教授	学識経験者	
滝沢 幸映	副委員長	坂城町議会 議長	町議会議員	
玉川 清史	委 員	坂城町議会 社会文教常任委員会 委員長	町議会議員	
中嶋 登	"	坂城町議会 議員(中之条)	町議会議員	
袮津 明子	"	坂城町議会 議員(中之条)	町議会議員	
武田 和雄	11	坂城町シニアクラブ連合会 会長	福祉	
塚田 明	11	坂城町民生児童委員協議会 会長	福祉	
中澤 範子	11	千曲・坂城障がい者(児)基幹相談支援センター センター長	福祉	
宇治 春菜	IJ	健康運動指導士	保健	
宮澤 宏	"	坂城町校長会 代表(南条小学校長)	教育(学校)	
三井 有奈	"	坂城町教育委員会 委員	教育	
高井 資昌	IJ	坂城町体育協会 会長	教育(スポーツ)	
成澤 瑛子	11	子育てサークル 代表	子育て	
上野 敬一	11	坂城町社会福祉協議会 会長 坂城町社会教育委員 代表	福祉·生涯学習	
小澤 猛	"	坂城町区長会 会長	まちづくり(自治区)	
鈴木 忠	"	坂城町区長会 会長代理	IJ	
鈴木 雅視	"	坂城町商工会長	まちづくり(産業)	
金田 信善	IJ	テクノハート坂城協同組合 事務局長	まちづくり(産業労働)	
若麻績 節子	IJ	公募委員		
小宮山 能康	JJ	公募委員		
柳澤 玉枝	11	公募委員		

【オブザーバー】 (敬称略)

氏 名		所属・役職
嶋本 耕三	嶋本・SCOP共同企業体	(コンストラクション・マネジメント≒発注者側支援事業者)
跡部 嵩幸	"	
柳澤 喜久男	㈱宮本忠長建築設計事務所	管理技術者 (基本設計業務業務事業者)
西澤 広智	"	建築(総合)主任
内堀 克哉	"	建築(総合)担当
丸山 友基	"	建築(総合)担当
小口ゆずき	"	建築(総合)担当

【坂城町】 (敬称略)

氏 名		備考		
山村 弘	坂城町長			
臼井 洋一	坂城町副町長			
竹内 祐一	坂城町企画政策課	課長		
小河原 秀昭	坂城町企画政策課	まち創生推進室	室長	
竹内 知輝		II.	主事	
溝端 利樹		II.	主事	

(1) ワークショップにおける意見・要望について

① ワークショップの経過

ピアリング 対象者	グループ・施設名	開催日	備考
	障がい者関係グループ	10月 8日(火)	
利用者	シニアクラブ連合会	10月 9日(水)	
	ボランティアグループ	10月17日(木)	
	子育てグループ	10月17日(木)	
	丁月(グル・ブ	10月18日(金)	
	図書館	10月 9日(水)	
	子育て支援センター	10月18日(金)	
	保健センター(包括含む)	10月18日(金)	
職員	社会福祉協議会	10月25日(金)	
	社会福祉協議会		
	保健センター(包括含む)	11月19日(火)	ワークショップによる設計変更の方向性確認
	子育て支援センター		

[※]上記ヒアリングには、建設委員も任意出席

② その他

開催日	内 容
8月28日(水)	第2回設計打ち合わせ ・業務工程、道路付け替え等について
10月25日(金)	内部調整会議 ・ワークショップ後の設計案検討
11月14日(木)	第3回設計打ち合わせ ・ワークショップ意見総括、平面図・開発許可申請検討、スケジュール
11月25日(月)	内部調整会議(えんてらす視察) ・施設視察、施設活用方法・運用面の意見交換
11月28日(木)	第4回設計打ち合わせ ・基本設計(案)検討、建設員会に向けた協議、スケジュール
12月12日(木)	第5回内部打ち合わせ ・建設委員会に向けた協議、スケジュール

新複合施設基本設計に係るワークショップ(ヒアリング)でのご意見一覧

分類		The second second second		1	
	室名	反映状況		付せんコメント	WSグループ
	(配置)	済	利用者ニーズを踏まえ、北向きとする	子育て部門の場所は北向きは望ましくないのでは	障がい者G
1				プレイルームは全体が見渡せるとよい	子育てG
			Service status - March March Marchanes - Marchan (No. 1) Marchanes (Marchanes)	年齢でスペースを区切れるとよい	子育てG
			プレイルームは作り込みすぎないようにする	プレイルームの仕切りは移動できる家具でもよい	子育てG
		1000	※事務室からプレイルームとこども広場が見え	プレイルームは仕切ってコーナーをつくれるようにしたい	子育て支援C
		済	るようにレイアウトする	プレイルームの入口には稼働仕切りが必要	子育て支援C
	プレイルーム		27/201/1/19	プレイルームが床暖になるのはよい	子育てG
				こどもがおもちゃを自分で取り出せるとよい	子育てG
			書架を置くスペースをつくる		
			音楽を直く人へ一人をつくる	子育部門にはこれまで通り書架を置き、貸出も対応する	図書館
		未	※継続検討(実施設計)	天井の高さよりも快適性を重視してほしい	子育てG
				音楽がかかっているとよいかも	子育てG
				プレイルームは2重床でクッション性を確保してほしい	子育て支援C
				掲示物は磁石か、セロハンテープは使わない方がよいのでは	障がい者G
	入口	済	手洗場をつける	プレイルーム入口付近に手洗場があった方がよい	子育てG
	VH.	ZH	ベビーカー置き場を確保する	ベビーカー置き場(2~3台)が必要	子育C・子育G
子育部門	事務室	済	給湯スペースをつくる	事務室には給湯スペースが必要	子育て支援C
5.6500.00			事務室から出入りするようにする	相談室からは音が漏れないようにしたい	子育て支援C
	Authorization (PER)	2007	70/2/2 2/4/37 / 03/2/1-7 0	相談者は1人が多い、多くても3~4人程度	子育て支援C
	相談室	済	広さを調整する		子育てG
			仏さで両定する	お昼寝できないか	
				相談室は1つでよいかも	子育てG
	VA 48200	済	大人用のトイレも設置する	こども用トイレがほしい	障がい者G
	トイレ	.0-1	大大/出の1-1 とも設置する	トイレは広く	障がい者G
		未		親子で使えるトイレが2セットほしい	子育てG
	授乳室	済	扉で間仕切りにする	授乳室はカーテンでもよい	子育てG
			No. and the Contract of the Co	外遊び用の遊具・砂場・水遊び場がほしい	子育てG
			※継続検討(実施設計)	水遊びができるとよい	ボラG・子育C
	こども広場	未		こども広場は日差しを防げる場所があるとよい	子育てG
	C C 0114-40	~			THE SHARE SHARE SHARE
				こども広場に屋根付きのベランダがあった方がよい	子育てG
				四季の変化が感じられる庭になるとよい	子育てG
	(運営)	未	※継続検討	開館時間を伸ばせないか(18時くらいまで)	子育てG
	(AE LD)	10113	Assistant to the	各地で子育て支援センター活動ができるとよい(時間限定等)	子育てG
	F = 0.0 0.000000000	1000	広さを調整する	地域福祉・介護マネジメント部門が新複合施設に入る	社会福祉協議会
	事務室等	済		介護マネジメント部門は8名程度のスタッフがいる	任云僧仙勋撰云
	HPARCONE:	00000		書類の保管庫が必要	
			第5駐車場からアクセスできるようにする	相談室へのアクセスのしやすさはとても重要	
	相談宏	済		※人目につかず、車いすでもスムーズに入ってこれるように(ある	社会福祉協議会
	相談室	IA			工工工用证则
				程度の幅も必要)	
Company of the second	合库	済	第3駐車場に倉庫をつくる	※ベッド5台・車いす15台・ポータブルトイレ5台	社会福祉協議会
福祉部門	倉庫	<i>)/</i> 4	別 3 駐車物に启庫と 2 へる	※テント5棟・炊出道具・毛布(日本赤十字社備品)	工工工工 1 田 工工 1 00 6 3年 工工
福祉部門	1			※タイヤ・団体物品等	
福祉部門					
福祉部門				メインの入口付近に相談室・倉庫がほしい	地域包括支接C
福祉部門				メインの入口付近に相談室・倉庫がほしい	地域包括支援C
福祉部門		*	地域包括をメイン入口側に移動し、再構成	カウンターは2人くらい座れるようにしたい	地域包括支援C
福祉部門	地域包括	済	地域包括をメイン入口側に移動し、再構成 更衣室は共通のものを確保する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい	地域包括支援C 地域包括支援C
福祉部門	地域包括	済		カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C
福祉部門	地域包括	77.0	更衣室は共通のものを確保する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C
福祉部門	地域包括	済未		カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C
福祉部門		未	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計)	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C
福祉部門	地域包括事務室等	77.0	更衣室は共通のものを確保する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C
557052750004		未	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計)	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 化域包括支援C
保健部門	事務室等	未済済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等)	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C
557052750004	事務室等相談室	未 済 済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C
557052750004	事務室等	未済済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C
557052750004	事務室等相談室	未 済 済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C
557052750004	事務室等相談室	未 済 済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C
保健部門	事務室等 相談室 診察室	未済済未	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計)	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C
保健部門	事務室等 相談室 診察室	未済済未	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計)	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C
保健部門	事務室等 相談室 診察室	未済済未	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計)	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 存健C 存健C 存健C
保健部門	事務室等 相談室 診察室	未済済未	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計)	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健
保健部門	事務室等 相談室 診察室	未済済未	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる福祉協議会 障がいG・社協 子育て支援C シニアクラブ
保健部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室	未済済未済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている ※会議は長テーブルだと、4台くらい必要	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる福祉協議会 障がいG・社協 子育て支援C シニアクラブ
保健部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室	未済済未済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている ※会議は長テーブルだと、4台くらい必要 12~13人くらいで使える会議室がほしい 支援会議用の部屋がほしい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる福祉協議会 障がいG・社協 子育て支援C シニアクラブ 社会福祉協議会 保健C
保健部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室	未済済未済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている ※会議は長テーブルだと、4台くらい必要 12~13人くらいで使える会議室がほしい 支援会議用の部屋がほしい ボランティア室は駐車場から近い方がよい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 化域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる福祉協議会 障がいG・社協 子育て支援C シニアクラブ 社会福祉協議会 保健C ボランティアG
保健部門職員共通	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室	未済済未済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている ※会議は長テーブルだと、4台くらい必要 12~13人くらいで使える会議室がほしい 支援会議用の部屋がほしい ボランティア室は駐車場から近い方がよい ボランティアの会議室は重ならず、利用しやすいとよい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 化域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる。 では、ないでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で
保健部門職員共通交流部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室	未済済未済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける	カウンターは主いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい明るい部屋にしてほしい更衣室がほしい福祉用具の展示スペースがほしい衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等)健診スタッフ用の控室が必要診察室は明るくしてほしい診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのではケース会議は5~6人になる2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている※会議は長テーブルだと、4台くらい必要12~13人くらいで使える会議室がほしい支援会議用の部屋がほしいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティアの会議室は重ならず、利用しやすいとよいオープンに使えるようになっているとよい	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる福祉協議会 障がいG・社協 子育て支援C シニアクラブ 社会福祉協議会 にボランティアG 社会福祉協議会
保健部門職員共通	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室	未済済未済済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする	カウンターは主いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい明るい部屋にしてほしい更衣室がほしい福祉用具の展示スペースがほしい衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等)健診スタッフ用の控室が必要診察室は明るくしてほしい診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのではケース会議は5~6人になる2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている※会議は長テーブルだと、4台くらい必要12~13人くらいで使える会議室がほしい支援会議用の部屋がほしいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティアを会議室は重ならず、利用しやすいとよいオープンに使えるようになっているとよいスポーツ吹き矢ができるかもしれない	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 化保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる語がいる・社協議会 ですて支援C シニアクラブ 社会福祉協議会 にディアの ボランティアの 社会福祉協議会 シニアクラブ
保健部門職員共通交流部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室 小会議室	未済済未済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする	カウンターは主いで対応にしてほしい、杖置き場もほしい明るい部屋にしてほしい更衣室がほしい福祉用具の展示スペースがほしい衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等)健診スタッフ用の控室が必要診察室は明るくしてほしい診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペースが必要職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのではケース会議は5~6人になる2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている※会議は長テーブルだと、4台くらい必要12~13人くらいで使える会議室がほしい支援会議用の部屋がほしいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティアの会議室は重ならず、利用しやすいとよいオープンに使えるようになっているとよいスポーツ吹き矢ができるかもしれないミニ講演会ができるかもしれない	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる福祉協議会 障がいG・社協 子育て支援C シニアクラブ 社会福祉協議会 にボランティアG 社会福祉協議会
保健部門職員共通交流部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室	未済済未済済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする	カウンターは主いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい明るい部屋にしてほしい更衣室がほしい福祉用具の展示スペースがほしい衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等)健診スタッフ用の控室が必要診察室は明るくしてほしい診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのではケース会議は5~6人になる2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている※会議は長テーブルだと、4台くらい必要12~13人くらいで使える会議室がほしい支援会議用の部屋がほしいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティアを会議室は重ならず、利用しやすいとよいオープンに使えるようになっているとよいスポーツ吹き矢ができるかもしれない	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 化保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C なる語がいる・社協議会 ですて支援C シニアクラブ 社会福祉協議会 にディアの ボランティアの 社会福祉協議会 シニアクラブ
保健部門職員共通交流部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室 小会議室	未済済未済済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする	カウンターは主いで対応にしてほしい、杖置き場もほしい明るい部屋にしてほしい更衣室がほしい福祉用具の展示スペースがほしい衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等)健診スタッフ用の控室が必要診察室は明るくしてほしい診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペースが必要職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのではケース会議は5~6人になる2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている※会議は長テーブルだと、4台くらい必要12~13人くらいで使える会議室がほしい支援会議用の部屋がほしいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティア室は駐車場から近い方がよいボランティアの会議室は重ならず、利用しやすいとよいオープンに使えるようになっているとよいスポーツ吹き矢ができるかもしれないミニ講演会ができるかもしれない	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 化保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 不保健C 不保健C 不保健C 不
保健部門職員共通交流部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室 小会議室	未済済未済済	要衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする うきうき広場と一体的に利用できるようにする	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている ※会議は長テーブルだと、4台くらい必要 12~13人くらいで使える会議室がほしい 支援会議用の部屋がほしい ボランティア室は駐車場から近い方がよい ボランティアの会議室は重ならず、利用しやすいとよい オープンに使えるようになっているとよい スポーツ吹き矢ができるかもしれない ミニ講演会ができるかもしれない せ代間交流できるとよい(しめ縄教室等) ブルーシート等が必要なイベントは入口近くでできるように	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括支援C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 社会福祉協議会 障がいG・技援C シニアクラブ 社会福祉協うプ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ
保健部門職員共通交流部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室 小会議室	未済済未済済	更衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、校置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている ※会議は長テーブルだと、4台くらい必要 12~13人くらいで使える会議室がほしい 支援会議用の部屋がほしい ボランティア室は駐車場から近い方がよい ボランティアの会議室は重ならず、利用しやすいとよい オープンに使えるようになっているとよい スポーツ吹き矢ができるかもしれない ミニ講演会ができるかもしれない ミニ講演会ができるかもしれない 世代間交流できるとよい(しめ縄教室等) ブルーシート等が必要なイベントは入口近くでできるように 吊り遊具に対応できるよう、天井裏を補強できないか	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括技技器C 地域包括技技器C 地域包括技技器C 地域包括括技器C 保健C 保健C 保健C 保健C 全体のである。 ないでは、ないでは、ないでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で
保健部門職員共通交流部門	事務室等 相談室 診察室 更衣室・休憩室 小会議室	未済済未済済	要衣室は共通のものを確保する ※継続検討(実施設計) 確保する 専用相談室を1室増やす 診察室を活用する ※継続検討(実施設計) 更衣室・休憩室を確保する 小会議室を設ける ポランティア室は小会議室とする うきうき広場と一体的に利用できるようにする	カウンターは2人くらい座れるようにしたい カウンターは車いす対応にしてほしい、杖置き場もほしい 明るい部屋にしてほしい 更衣室がほしい 福祉用具の展示スペースがほしい 衛生面での管理ができる乳幼児用キッチンが必要 パントリー(歯科用品を洗浄)、洗濯機コーナーが必要 相談室が足りない可能性がある(診察室を使っている時等) 健診スタッフ用の控室が必要 診察室は明るくしてほしい 診察室のコンセントは利用に合わせて充分に確保してほしい 更衣室、鍵付ロッカー、休憩スペース、相談スペースが必要 職員の昼食や休憩のための部屋があった方がよいのでは ケース会議は5~6人になる 2ヶ月に1回くらいの頻度で、10人くらいの会議をしている ※会議は長テーブルだと、4台くらい必要 12~13人くらいで使える会議室がほしい 支援会議用の部屋がほしい ボランティア室は駐車場から近い方がよい ボランティアの会議室は重ならず、利用しやすいとよい オープンに使えるようになっているとよい スポーツ吹き矢ができるかもしれない ミニ講演会ができるかもしれない せ代間交流できるとよい(しめ縄教室等) ブルーシート等が必要なイベントは入口近くでできるように	地域包括支援C 地域包括支援C 地域包括技度C 地域包括技度C 地域包括技度C 保健C 保健C 保健C 保健C 保健C 全ではいるである。 では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で

分類	室名	反映状況	改善の方向性等	付せんコメント	WSグループ
	EL H			住民によるミニイベントができるとよい	障がい者G
				※発表ができるミニステージ等があるとよい	
			ミニイベントやワンデイシェフ、物販等ができ	障害者雇用の場にならないか シェアキッチン的な使い方ができないか	障がい者G 障がい者G
			るようにする	簡易喫茶ができるとよい	社会福祉協議会
	コミュニティ	済		坂城にはカフェがないため、モーニングもできるとよいかも	ボランティアG
				千曲市役所のガレリアは障害者団体が販売をしている	障がい者G
			新複合施設の趣旨からランチは広場で食べられ		子育てG
うきうき広場			るようにする	電子レンジ・電気ポッドがあった方がよい	子育てG
			子育部門でスペースを確保する	授乳スペースがあった方がよいかも 料理教室やこども食堂ができる大きさが必要	子育てG 障がい者G
			広さを調整する	料理本を活用した講座ができるとよい	図書館
		-	Property and the state of the s	調理台は4台くらいおけるとよいかも	ボランティアG
	キッチン	済	食材の倉庫を併設する	キッチン裏は倉庫とし、後ろから搬入できるとよい	ボランティアG
				地域福祉部門はフードバンクの食品置き場が必要	社会福祉協議会
			※継続検討(実施設計)	キッチンへ外から入れるとよい	社会福祉協議会
		未	家庭科室のような器具を想定	キッチン器具は業務用にするべきか	障がい者G
		1944	図書コーナーとの役割分担を考え、利用者が居	友達と勉強できる場所があるとよい	障がい者G
		済	心地良い場所を選べるように工夫していく	図書館は18時までなので、学習室ニーズはあるのでは 窓際に座れるとよい	図書館 ボランティアG
				すぐに出せるイス、ちょっと休めるところがあるとよい	障がい者G
	縁側付近			囲碁や麻雀ができるとよい	シニアクラブ
		未	※継続検討(実施設計)	リサイクルコーナーを来館者の目に触れるようにできないか	子育て支援C
				展示スペースがあるとよい	障がい者G
				貸出レク用品(いきがい広場等)置き場が必要 基本的には図書館のロビー機能として活用していく	社会福祉協議会
ぼかぼか広場		済	ぽかぽか広場との役割分担を考え、利用者が居	※新刊・雑誌・テーマ別の本の展示を行う	図書館
10-12 10-12 IIA-00		.01	心地良い場所を選べるように工夫していく	※司書を総合受付と兼任できると本の貸借ができる	DE LOS
				電子図書館としてタブレット5台(固定)を設置する	図書館
	5-4-2-4-20			貸出の予約ができるようにする(本館で本を受け取る)	図書館
	図書コーナー			イベント時は棚を移動し空間をアレンジできるとよいかも	図書館
		未	※継続検討(実施設計)	読み聞かせができるとよい	子育でG
		65.00	And the state of t	個室にもなるとよい セミオープンのスペースがあるとよい(相談室としても使いたい)	障がい者G 子育G・包括C
				傾聴できるセミオープンなスペースがあるとよい	ボランティアG
				夜間に死角ができると問題があるのでは	子育て支援C
N. DAT SUCCE. STREETING STREET,				大会議室前の広場は健診の待合に使いたい	保健C
ほくほく広場		済	待合としても通路としても成立するようにする	福祉部門と子育て部門の間の通路を広くしてほしい	
				健診のトイレの動線に配慮が必要 外国人との交流もできれば	保健C 障がい者G
広場全般		未	※継続検討(実施設計)	各部門の交流ができるとよい	子育て支援C
(April 200 man 1900)			Section of the sectio	インスタ映えする場所があってもよい	子育てG
			※継続検討	温かい雰囲気の受付になるとよい	ボランティアG
			12 02107 T00500	声をかけやすいコーディネーターを設置してほしい	障がい者G
総合受付		未	予約システムを導入し、各部門から予約する方 式とする。一般ネット予約は、稼働率等の状況	3 L Z \(\text{Victor} \) \(\text{Till 1.} \)	#=>= . 70
松石文刊		*	まとする。 一般イット子約は、 体験半寺の 人が を見ながら判断していく	イットアがリにメリルしてはしい	ボランティアG
			CAMPACHANIA I	デジタルサイネージを導入してほしい	障がい者G
			※継続検討	イベント情報を自分で見られるようにしてほしい	障がい者G
			うきうき広場にトイレを移動する	メインの入口付近にトイレがあった方がよい	図書館
			男女トイレの他、多目的トイレを設置する	ジェンダーレストイレより、多機能トイレがよい	障がい者G
		FEEDO 0	壁で目隠しする	オストメイト対応してほしい 車いすでも入りやすいように扉が少ないとよい	障がい者G 地域包括支援C
トイレ		-1/1	トイレの数を精査する	女性トイレは多めにほしい	障がいG・ボラG
500 5644			男性トイレにもおむつ替えスペースを設置する	男性トイレにもおむつ替えスペースがあった方がよい	子育てG
			カエトコレにもわりフ古ん人へ一人を試真する	※個室には赤ちゃんを座らせるイスがあった方がよい	
		未	※継続検討(実施設計)	トイレ内は明るい色がよい(床は暗色でもよい)	ボランティアG
		210	The state of the s	感染症予防にも配慮したものにしてほしい	保健C
5			The street of the control of the con	大会議室横には身障者用(妊婦・身体膿実)の駐車場が必更	国際 アント・トラウィッ
		済	大会議室を小さくし駐車場を充実する	大会議室横には身障者用(妊婦・身体障害)の駐車場が必要 パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい	障がい者G 障がい者G
駐車場			大会議室を小さくし駐車場を充実する	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい	
駐車場			大会議室を小さくし駐車場を充実する ※継続検討(実施設計)	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい	障がい者G 障がい者G 障がい者G
駐車場		済	※継続検討(実施設計)	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロバス置場をどうするか	障がい者G 障がい者G 障がい者G 性がい者G 社会福祉協議会
駐車場		済		パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロバス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG
駐車場		済	※継続検討(実施設計)	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロバス置場をどうするか	障がい者G 障がい者G 障がい者G 性がい者G 社会福祉協議会
駐車場		済	※継続検討(実施設計)	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ
駐車場		済 未	※継続検討(実施設計)	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ
En annument de		済	※継続検討(実施設計) プロックの性質上難しい	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロバス置場をどうするか 総合受付のプロックと中会議室のプロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ
En annument de		済 未	※継続検討(実施設計) プロックの性質上難しい	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 手すりは底面は平らなものがよいかも	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ
E CONTRACTOR CONTRACTO		済 未	※継続検討(実施設計) ブロックの性質上難しい ※継続検討	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 手すりは底面は平らなものがよいかも 換気は充分に(24時間)	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ マニアクラブ
aux-manuscriptory da		済 未	※継続検討(実施設計) プロックの性質上難しい	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 手すりは底面は平らなものがよいかも	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ
aux-manuscriptory da		済 未 -	※継続検討(実施設計) プロックの性質上難しい ※継続検討	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 手すりは底面は平らなものがよいかも 換気は充分に(24時間) 論文等の閲覧ができるデータベースを導入してほしい	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ ジニアクラブ デランティアG 保健C 障がい者G
E CONTRACTOR CONTRACTO		済 未 -	※継続検討(実施設計) プロックの性質上難しい ※継続検討	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 手すりは底面は平らなものがよいかも 換気は充分に(24時間) 論文等の閲覧ができるデータベースを導入してほしい スロープがあった方がよい 排水施設は?ポンプアップ施設は? 非常時のトイレを準備しておいてほしい	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ デランティアG 保健C 障がい者G 障がい者G 障がい者G 障がい者G
En annument de		済 未 -	※継続検討(実施設計)ブロックの性質上難しい※継続検討テクノセンター等での導入を検討するスロープをつける	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 野すりは底面は平らなものがよいかも 換気は充分に(24時間) 論文等の閲覧ができるデータベースを導入してほしい スロープがあった方がよい 排水施設は?ポンプアップ施設は? 非常時のトイレを準備しておいてほしい 物置の管理ができるようにするべき	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ デランティアG 保健C 障がい者G 障がい者G 障がい者G 障がい者G 障がい者G
その他内部		済 未 -	※継続検討(実施設計) プロックの性質上難しい ※継続検討	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 野すりは底面は平らなものがよいかも 換気は充分に(24時間) 論文等の閲覧ができるデータベースを導入してほしい スロープがあった方がよい 排水施設は?ポンプアップ施設は? 非常時のトイレを準備しておいてほしい 物置の管理ができるようにするべき 物置は盗難を防げるようにするべき	障がい者G 障がい者G を福祉協議会 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ ボランティアG 保健C 障がい者G 障がい者G 障がい者G 障がい者G シニア・社協 シニアクラブ
その他内部		済 未 -	※継続検討(実施設計)ブロックの性質上難しい※継続検討テクノセンター等での導入を検討するスロープをつける	パーキングパーミットの駐車場が3台はほしい 雨に濡れず車に乗り降りできるようにしてほしい パーキングパーミットの利用者証を交付できるとよい 社協マイクロパス置場をどうするか 総合受付のブロックと中会議室のブロックを入れ替えられないか セキュリティ的に、入口で利用者を把握するようにするべきでは 大会議室に講師が上がる台がほしい 冷暖房は個別管理できるようにしてほしい 自動販売機を設置してほしい Wi-Fiを設置してほしい 野すりは底面は平らなものがよいかも 換気は充分に(24時間) 論文等の閲覧ができるデータベースを導入してほしい スロープがあった方がよい 排水施設は?ポンプアップ施設は? 非常時のトイレを準備しておいてほしい 物置の管理ができるようにするべき	障がい者G 障がい者G 障がい者G 社会福祉協議会 ボランティアG シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ シニアクラブ デランティアG 保健C 障がい者G 障がい者G 障がい者G 障がい者G 障がい者G

